

○ 排ガス中のばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)

煙突からの排ガス測定結果【平成27年度1回目(半年に1回測定)】

| 採取位置     |                  | 1号炉 煙突<br>中段 測定口 | 2号炉 煙突<br>中段 測定口 | 排出<br>基準値          |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 採取した年月日  |                  | 平成27年8月12日       | 平成27年8月12日       |                    |
| 結果の得られた日 |                  | 平成27年8月25日       | 平成27年8月25日       |                    |
| 測定<br>結果 | 硫黄酸化物 (m3N/h)    | 0.12             | 0.12             | 61(1号炉)<br>64(2号炉) |
|          | ばいじん(※) (g/m3N)  | 0.005未満          | 0.007未満          | 0.25               |
|          | 塩化水素(※) (mg/m3N) | 180              | 170              | 700                |
|          | 窒素酸化物(※) (ppm)   | 100              | 90               | —                  |

(※) 排ガス中の酸素濃度を12%とした状態での換算値

◇ m3N : 0°C、1気圧の状態に換算した気体の体積

◇ ppm : 100万分の1を表す単位

◇ 排出基準 : 大気汚染防止法施行規則に係る本施設の排出基準値

煙突からの排ガス測定結果【平成27年度2回目(半年に1回測定)】

| 採取位置     |                  | 1号炉 煙突<br>中段 測定口 | 2号炉 煙突<br>中段 測定口 | 排出<br>基準値          |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 採取した年月日  |                  | 平成28年1月22日       | 平成28年1月22日       |                    |
| 結果の得られた日 |                  | 平成28年2月4日        | 平成28年2月4日        |                    |
| 測定<br>結果 | 硫黄酸化物 (m3N/h)    | 0.05             | 0.02             | 62(1号炉)<br>62(2号炉) |
|          | ばいじん(※) (g/m3N)  | 0.007未満          | 0.006未満          | 0.25               |
|          | 塩化水素(※) (mg/m3N) | 89               | 44               | 700                |
|          | 窒素酸化物(※) (ppm)   | 150              | 110              | —                  |

(※) 排ガス中の酸素濃度を12%とした状態での換算値

◇ m3N : 0°C、1気圧の状態に換算した気体の体積

◇ ppm : 100万分の1を表す単位

◇ 排出基準 : 大気汚染防止法施行規則に係る本施設の排出基準値