

○ 炉内の燃焼温度等

| 測定項目 | 燃焼中の燃焼 ガスの温度 | | 集じん器に流入する 燃焼ガスの温度 | | 排ガス中の 一酸化炭素濃度 | |
|-------------|-----------------|--------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 燃焼室出口 | | バグフィルター入口 | | 煙突入口 | |
| | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 |
| 維持管理 の基準 | 800℃以上 | 800℃以上 | 概ね 200℃以下 | 概ね 200℃以下 | 100ppm 以下 | 100ppm 以下 |
| 7月 1日 木 | 905.8 | 909.4 | 200.7 | 200.9 | 4.1 | 15.1 |
| 2日 金 | 903.4 | 905.8 | 200.4 | 201.2 | 6.6 | 12.5 |
| 3日 土 | | | | | | |
| 4日 日 | | | | | | |
| 5日 月 | 901.8 | 900.9 | 200.3 | 201.5 | 7.0 | 14.3 |
| 6日 火 | 901.0 | 905.2 | 200.3 | 201.2 | 8.4 | 10.4 |
| 7日 水 | 895.7 | 898.9 | 200.7 | 201.0 | 6.2 | 5.9 |
| 8日 木 | 906.9 | 906.7 | 200.6 | 200.8 | 3.9 | 8.8 |
| 9日 金 | 893.3 | 906.0 | 200.6 | 200.7 | 6.7 | 7.2 |
| 10日 土 | 903.3 | 898.7 | 200.4 | 201.2 | 7.0 | 9.0 |
| 11日 日 | | | | | | |
| 12日 月 | 894.5 | 899.7 | 200.1 | 201.1 | 7.0 | 6.6 |
| 13日 火 | 900.2 | 918.7 | 200.5 | 200.8 | 2.5 | 7.0 |
| 14日 水 | 905.2 | 906.0 | 200.5 | 200.8 | 2.3 | 8.4 |
| 15日 木 | 900.4 | 907.1 | 200.5 | 200.8 | 6.8 | 5.1 |
| 16日 金 | 888.0 | 912.6 | 200.8 | 201.2 | 11.9 | 13.3 |
| 17日 土 | | | | | | |
| 18日 日 | | | | | | |
| 19日 月 | 906.0 | 902.4 | 200.3 | 201.4 | 15.4 | 11.6 |
| 20日 火 | 895.0 | 900.9 | 200.6 | 201.5 | 6.7 | 8.9 |
| 21日 水 | 901.2 | 887.4 | 200.8 | 201.4 | 5.3 | 8.6 |
| 22日 木 | 899.3 | 906.0 | 200.7 | 201.2 | 4.3 | 8.3 |
| 23日 金 | 904.2 | 910.3 | 200.9 | 200.8 | 6.8 | 10.6 |
| 24日 土 | | | | | | |
| 25日 日 | | | | | | |
| 26日 月 | 898.7 | 907.3 | 200.3 | 200.7 | 15.7 | 10.3 |
| 27日 火 | 895.4 | 898.7 | 200.3 | 200.9 | 6.8 | 8.8 |
| 28日 水 | 906.5 | 912.4 | 200.5 | 201.0 | 5.1 | 8.8 |
| 29日 木 | 898.8 | 913.0 | 200.2 | 200.9 | 5.6 | 8.8 |
| 30日 金 | 910.6 | 918.6 | 200.5 | 201.0 | 6.0 | 8.7 |
| 31日 土 | | | | | | |
| 平均 | 900.7 | 905.8 | 200.5 | 201.0 | 6.9 | 9.4 |

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。