

○ 炉内の燃焼温度等

| 測定項目 | 燃焼中の燃焼 ガスの温度 | | 集じん器に流入する 燃焼ガスの温度 | | 排ガス中の 一酸化炭素濃度 | |
|-------------|-----------------|--------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 燃焼室出口 | | バグフィルター入口 | | 煙突入口 | |
| | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 |
| 維持管理 の基準 | 800℃以上 | 800℃以上 | 概ね 200℃以下 | 概ね 200℃以下 | 100ppm 以下 | 100ppm 以下 |
| 11月 1日 月 | 897.8 | 909.5 | 200.8 | 200.8 | 23.2 | 23.2 |
| 2日 火 | 895.5 | 901.1 | 200.9 | 201.1 | 10.0 | 7.7 |
| 3日 水 | 897.2 | 890.8 | 200.3 | 201.4 | 7.9 | 4.9 |
| 4日 木 | 898.7 | 905.1 | 200.3 | 200.9 | 10.5 | 9.3 |
| 5日 金 | 900.3 | 900.8 | 200.8 | 201.1 | 10.5 | 13.6 |
| 6日 土 | | | | | | |
| 7日 日 | | 906.5 | | 200.7 | | 16.9 |
| 8日 月 | | 902.4 | | 201.1 | | 11.1 |
| 9日 火 | | 908.3 | | 201.1 | | 9.6 |
| 10日 水 | | 901.9 | | 200.9 | | 10.7 |
| 11日 木 | | 902.4 | | 201.3 | | 9.3 |
| 12日 金 | | 895.6 | | 201.1 | | 10.4 |
| 13日 土 | | 890.4 | | 200.8 | | 12.0 |
| 14日 日 | | 908.9 | | 200.9 | | 8.7 |
| 15日 月 | | 904.3 | | 201.2 | | 9.5 |
| 16日 火 | | 903.0 | | 201.3 | | 6.8 |
| 17日 水 | | 910.7 | | 201.0 | | 9.5 |
| 18日 木 | | 907.4 | | 201.2 | | 8.3 |
| 19日 金 | | 896.5 | | 201.2 | | 7.4 |
| 20日 土 | | 884.7 | | 200.9 | | 12.8 |
| 21日 日 | | 903.0 | | 201.2 | | 7.3 |
| 22日 月 | | 905.7 | | 201.2 | | 9.3 |
| 23日 火 | | 906.8 | | 200.8 | | 11.2 |
| 24日 水 | | 901.6 | | 200.9 | | 12.4 |
| 25日 木 | | 901.9 | | 200.8 | | 9.9 |
| 26日 金 | 901.3 | 891.2 | 200.0 | 200.9 | 7.3 | 8.7 |
| 27日 土 | 891.5 | 884.4 | 200.6 | 200.7 | 9.0 | 14.0 |
| 28日 日 | 890.8 | 902.8 | 200.3 | 201.2 | 8.5 | 10.3 |
| 29日 月 | 900.9 | 902.0 | 200.3 | 201.0 | 10.1 | 9.0 |
| 30日 火 | 902.1 | 901.8 | 200.4 | 201.0 | 7.5 | 12.9 |
| 平均 | 897.6 | 901.1 | 200.5 | 201.0 | 10.5 | 10.6 |

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。